

 <p>Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. Myśliwska 10</p>	<p>Dział Laboratorium Wody Wisła Czarne 43-460 Wisła, ul. Czarne 7 tel. 33 855 50 10</p>	<p>Strona 1 / 2</p>
---	---	-------------------------

Sprawozdanie z badań/pobierania próbki nr: 191

Klient: ¹ WZC Sp. z o.o.
Ustroń, ul. Myśliwska 10
Dział Produkcji Wody

Miejsce pobierania próbki: ¹ SUW Goleszów Szworc
Goleszów, ul. Źródłana 6
woda uzdatniona

Pochodzenie próbki wody: ¹ woda wodociągowa

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: uprawnionego próbkobiorcę: Alicja Cieślar

Metoda pobierania próbki: PN-EN ISO 19458:2007 oraz PN-ISO 5667-5:2003

Data pobierania próbki: 2024-02-06

Stan próbki: bez uwag

Data rozpoczęcia badań: 2024-02-06

Data zakończenia badań: 2024-02-09

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP ²
Temperatura	PN-C-04584:1977	12,0	°C	---
Chlor wolny	ILB-23 wyd. 4 z 01.01.2023 ⁴	0,30	mg/l Cl ₂	---
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ⁴	0	jtk/100 ml	0
<i>Escherichia Coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 ⁴	0	jtk/100 ml	0
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 ⁴	0	jtk/100 ml	0
Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 ⁴	0	jtk/1 ml	---
<i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10 ⁴	0	jtk/100 ml	0
Mętność	PN-EN ISO 7027:2003 ⁴	0,23	NTU	1 ^{9,10}
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 (metoda D) ⁴	<5 ¹¹	mg/l Pt	---
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990 ^{4,12}	6,91		6,5 - 9,5
Przewodność elektr. wł./25°C	PN-EN 27888:1999 ⁴	612	µS/cm	2500
Żelazo	ILB-10 wyd. 2 z 01.02.2022 ⁴	<20 ¹³	µg/l	200
Mangan	ILB-20 wyd. C z 01.02.2022 ⁴	<15 ¹⁴	µg/l	50
Twardość	PN-ISO 6059:1999 ⁴	344	mg/l CaCO ₃	60 - 500 ¹⁵
Glin	ILB-09 wyd. 2 z 01.02.2022 ⁴	<10	µg/l	200
Jon amonowy	ILB-27 wyd. C z 01.02.2022 ⁴	<0,05 ¹⁶	mg/l	0,5
Azotyny	ILB-28 wyd. C z 01.02.2022 ⁴	<0,050	mg/l	0,5
Azotany	ILB-29 wyd. C z 01.02.2022 ⁴	9,8	mg/l	50
Chlorki	ILB-08 wyd. 2 z 01.02.2022 ⁴	7,2	mg/l	250
Zapach	ILB-07 wyd. 5 z 16.05.2022 ^{4,17}	1	TON	---
Smak	ILB-07 wyd. 5 z 16.05.2022 ^{4,17}	1	TFN	---

koniec sprawozdania

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranej/dostarczonej próbki

¹ Informacja podana przez klienta

² Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)

³ Znak "<" oznacza: poniżej.

⁴ Parametr i metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKiŚ.9022.2.2.3.2023 dla Laboratorium Wody Wisła Czarne

⁶ Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

⁹ Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Zleciennodawcy przysługuje prawo złożenia skargi w terminie do 7 dni od otrzymania sprawozdania z badań.



Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o.o.
43-450 Ustroń
ul. Myśliwska 10

Dział Laboratorium Wody Wisła Czarne
43-460 Wisła, ul. Czarne 7
tel. 33 855 50 10

Strona
2 / 2

¹⁰ Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU

¹¹ Orientacyjna wartość parametru wynosi: 3 mg/l Pt

¹² Norma wycofana bez zastąpienia

¹³ Orientacyjna wartość parametru wynosi: 10 µg/l

¹⁴ Orientacyjna wartość parametru wynosi: 13 µg/l

¹⁵ Wartość zalecana (dla zdrowia ludzkiego- nie nakłada obowiązku uzupełniania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

¹⁶ Orientacyjna wartość parametru wynosi: 0,00 mg/l

¹⁷ Parametry wykonywane wyłącznie przez Laboratorium Wody Wisła Czarne

Sporządził:
Alicja Cieślak

Wygenerował:
Michał Podzorski (2024-03-19 11:35:18)

Autoryzował: