



WZC Sp. z o.o.  
43-450 Ustroń  
ul. Myśliwska 10

**Dział Laboratorium Wody Pogórze**  
43-430 Pogórze, ul. Górecka 58  
tel. 33 852 18 89

Zał. Nr 1 do PL-21,  
wyd. 10 z dnia  
10.04.2024

Strona  
1 / 1

### Sprawozdanie z badań/pobierania próbki nr: 1667

<b>Nazwa i adres zlecniodawcy</b>	<sup>1</sup> WZC Sp. z o.o. Ustroń, ul. Myśliwska 10 Dział Produkcji Wody	<b>Pochodzenie próbki</b>	woda wodociągowa
		<b>Stan próbki</b>	bez uwag
<b>Miejsce pobierania próbki</b>	<sup>1</sup> Pompownia wody Leszna Górna, ul. Główna 54 A pomieszczenie pompowni przy zbiorniku	<b>Metoda pobierania próbki</b>	PN-EN ISO 19458:2007 oraz PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07
<b>Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez</b>	uprawnionego próbkobiorcę: Joanna Figiel	<b>Cel badania</b>	Kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Data pobrania próbki	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-17

### Wyniki/rezultaty badań:

Wskaźnik	Jednostka	Wynik / rezultat	NP	Kryteria <sup>2</sup>	Metoda
Temperatura	°C	14,9	-	---	PN-C-04584:1977
Chlor wolny	mg/l Cl <sub>2</sub>	0,30	-	---	ILB-23 wyd. 4 z 01.01.2023 <sup>3</sup>
Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 <sup>3</sup>
<i>Escherichia Coli</i>	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 <sup>3</sup>
Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 <sup>3</sup>
Ogólna liczba mikroorg. w 22±2°C	jtk/1 ml	0	-	---	<sup>5</sup> PN-EN ISO 6222:2004 <sup>3</sup>
Mętność	NTU	0,21	-	1 <sup>8,9</sup>	PN-EN ISO 7027:2003 <sup>3</sup>
Barwa	mg/l Pt	7	-	---	<sup>8</sup> PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 (met. D) <sup>3</sup>
Stężenie jonów wodoru (pH)		7,46	-	6,5 - 9,5	PN-C-04540-01:1990 <sup>3,10</sup>
Przewodność elektryczna	µS/cm	143	-	2500	PN-EN 27888:1999 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Informacja podana przez klienta

<sup>2</sup> Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)

<sup>3</sup> Parametr i metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKiŚ.9022.2.2.1.2024 dla Laboratorium Wody Pogórze

<sup>5</sup> Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

<sup>8</sup> Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

<sup>9</sup> Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU

<sup>10</sup> Norma wycofana bez zastąpienia

Sporządził:  
Kamila Nowak

Wygenerował:  
Magdalena Smajdor (2024-11-15 10:52:38)

Autoryzował:

\*\*\*koniec sprawozdania\*\*\*