



Sprawozdanie z badań nr: s48

Nazwa i adres klienta: WZC Sp. z o.o.
Ustroń, ul. Myśliwska 10
Wydział Produkcji Wody

Miejsce pobierania: Stacja Uzdatniania Wody Wisła Czarne
43-460 Wisła, ul. Czarne 7
Woda podawana do sieci

Data pobierania: 2019-02-04

Data rozpoczęcia badań: 2019-02-04

Data zakończenia badań: 2019-02-07

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: personel laboratorium (Alicja Cieślak)

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	WP
Bakterie grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 [Z] ³	0	jtk/100 ml	
Escherichia Coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 [Z] ³	0	jtk/100 ml	
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)	PN-EN ISO 14189:2016-10 [Z] ³	0	jtk/100 ml	
Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004 [Z] ³	0	jtk/100 ml	
Ogólna liczba mikroorg. 36°C po 48h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ³	3	jtk/1 ml	
Ogólna liczba mikroorg. 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004 [Z] ³	1	jtk/1 ml	
Temperatura	PN-77/C-04584	1.6	°C	
Chlor wolny	ILB-23 wyd. B z 13.12.2010 [Z] ³	0.31	mg/l Cl ₂	
Mętność	PN EN ISO 7027 : 2003 [Z] ³	0.59	NTU	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 (metoda) ³	<5	mg/l Pt	
Odczyn pH	PN-C-04540-01:1990 [Z] ³	6.93		
Przewodność	PN EN 27888 : 1999 [Z] ³	76	µS/cm	
Żelazo	ILB-10 wyd. 1 z 25.01.2016 [Z] ³	30	µg/l	
Jon amonowy	ILB-27 wyd. B z 13.12.2010 [Z] ³	<0.05	mg/l NH ₄	
Azotyny	ILB-28 wyd. B z 15.12.2010 [Z] ³	<0.05	mg/l NO ₂	
Azotany	ILB-29 wyd. B z 15.12.2010 [Z] ³	3.4	mg/l NO ₃	
Mangan	ILB-20 wyd. B z 13.12.2010 [Z] ³	<15	µg/l	
Glin	ILB-9 wyd. 1 z 18.02.2013 [Z] ³	64	µg/l	
Twardość	PN-ISO 6059:1999 [Z] ³	31	mg/l CaCO ₃	
Chlorki	ILB-8 wyd. 1 z 10.12.2012 [Z] ³	4.1	mg/l	
Absorbancja (254nm)	(brak)	3		-
Utlonialność	PN-EN ISO 8467:2001	1.5	mg/l KMnO ₄	

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Próbka pobrana zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 oraz PN-ISO 5667-5:2003

²Znak "<" oznacza: poniżej.

³Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKiŚ-0615/2-1/2018 z dnia 02.05.2018 r.

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Alicja Cieślak

ST. INSPEKTOR
ds. uzdatniania wody

mgr inż. Paweł Cieślak

Autoryzował:

koniec sprawozdania