

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKjS-0615/4-1/2017

Cieszyn, dnia 04.05.2017 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

Spółka z o.o.

USTROŃ

08 MAJ 2017

Otrzymuje .....

TP  
DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.),
- § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989)
- Pisma (znak: OL/701-20/2017) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej z dnia 27.04.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22.03.2017 r. (znak: TP/794/2017) złożonego przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń oraz na podstawie załączonej do wniosku dokumentacji

**z a t w i e r d z a**

system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywanych przez **Laboratorium Badania Wody Wisła Czarne, ul. Czarne 7, 43-460 Wisła**, w zakresie oznaczeń następujących parametrów:

- *Escherichia coli* (wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12)
- *Escherichia coli* (wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06)
- Bakterie grupy coli (wg PN-EN ISO 9308-1:2014-12)
- Bakterie grupy coli (wg PN-EN ISO 9308-2:2014-06)
- Enterokoki
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h

- *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami)
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Azotany
- Azotyny
- Amonowy jon
- Barwa
- Chlor wolny
- Chlorki
- Glin
- Mangan
- Mętność
- Stężenie jonów wodoru (pH)
- Przewodność
- Smak
- Twardość
- Zapach
- Żelazo

Niniejsza decyzja obowiązuje od **5.05.2017 r.** do **04.05.2018 r.**

#### UZASADNIENIE

W dniu 23.03.2017 r. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń złożyły do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie wniosek o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Powyższy wniosek w dniu 30.03.2017 r. został w całości przekazany do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bielsku-Białej. Po przeprowadzeniu analizy załączonej dokumentacji PSSE w Bielsku-Białej, w dniu 27.04.2017 r., przekazała do PPIS w Cieszynie pismo, iż zgłoszony przez WZC Sp. z o. o. wykaz parametrów wraz z metodami badawczymi, charakterystyki metod badawczych oraz przedstawione wyniki badań biegłości z 2015 r. odpowiadają wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Ponadto, udokumentowano posiadanie przez ośmiu pracowników przeszkolenia w zakresie pobierania próbek wody do badań. Zaświadczenia potwierdzające zostały wydane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach oraz Gdańską Fundacją Wody.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989), orzeczono jak w osnowie decyzji.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W CIESZYNIE  
*[Signature]*  
TERESA WAŁGA  
SPECJALISTA W ZAKRESIE HIGIENY

Otrzymują:

- 1) Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroniu
- 2) a/a